

k. ú. Břeclav

zimní stadion

zámek

PŘÍLOHA č. 1

1/1
1/2

-  předm.část.poz., na kterém je plánovaná trafostanice (investor E.ON Distribuce, a. s.)
-  plánovaná trafostanice (investor město Břeclav)



- 2x kabelová spojka VN

ZIMNÍ STADION

- trafostanice PET Standart 350d (L)
(3600x2600x2530)
- trafo 630 kVA
- rozvaděč VN-GA 2k ITS
- rozvaděč NN-RST 1099/4835
- uzemnění páskou

3x240+120 AYKY
3x240+120 AYKY
3x240+120 AYKY
3x240+120 AYKY

- kabelová spojka V.O.

- trafostanice PET Standart 350d (L)
(3600x2600x2530)
- trafo 630 kVA
- rozvaděč VN-GA 2k ITS
- rozvaděč NN-RST 1099/4835
- uzemnění páskou

429/67

